

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**

Amt für Verbraucherschutz

Lebensmittelkontrolle
Regula Ryter,
Bäderinspektorin
Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
Telefon direkt 062 835 30 97
Telefon zentral 062 835 30 20
Fax 062 835 30 49
regula.ryter@ag.ch
www.ag.ch/dgs

Heliosport Aargau
Postfach 21
5105 Auenstein

12. Juni 2019

V1/Ry

Untersuchungsbericht Badewasser, Auftrag 19-03097

Auftraggeber: Heliosport Aargau - B-AES2 / 6668
Probenahmegrund, Eigenkontrolle
Untersuchungsantrag:

Befunde

Die Probe ergab einen einwandfreien Befund.

Massnahmen

keine

Freundliche Grüsse



Regula Ryter
Bäderinspektorin

Beilage

- Rechnung

Kopie

- Heliosport Aargau, Herr Karl Herbstrith, Postfach 21, 5105 Auenstein

Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Proben erhoben am: 04.06.2019, 11:15 Uhr
 Probenahme durch: Regula Ryter, Amt für Verbraucherschutz
 im Beisein von: Albert Stöckli
 Wetter: schön

Nichtschwimmerbecken

Beckenbelastung bei Probenahme

19-03097-001

keine

Aussehen	unauffällig	Richtwert: unauffällig
Wassertemperatur [°C]	24.8	
pH-Wert	7.4	Höchstwertbereich: 6.8 - 7.6 Richtwertbereich: 7.0 - 7.4
freies Chlor [mg/l]	0.26	Höchstwertbereich: 0.20 - 0.80 Richtwertbereich: 0.20 - 0.40
gebundenes Chlor [mg/l]	0.02	Höchstwert: 0.20
Säureverbrauch [mmol/l]	1.4	Richtwert: >0.7
Karbonathärte [°fH]	7	
gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) [mg/l]	0.8	Richtwert: <3.0 Erfahrungswert: <2.0
Harnstoff [mg/l]	0.4	Höchstwert: 3.0
Aerobe mesophile Keime [KBE/ml]	nn	Höchstwert: 1'000
Escherichia coli [KBE/100 ml]	nn	Höchstwert: nn
Pseudomonas aeruginosa [KBE/100 ml]	nn	Höchstwert: nn

nn = nicht nachweisbar

Die Beurteilung erfolgt nach Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) und SIA 385/9 und berücksichtigt die Messunsicherheit der jeweiligen Untersuchungsmethode.
 Rohwerte/Schätzwerte werden in Klammern angegeben.

Einzelheiten zu den Untersuchungen können auf Anfrage eingesehen werden. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden.
 Soweit die Prüfverfahren nicht speziell vermerkt sind, basieren sie auf dem schweizerischen Lebensmittelbuch. Einzelheiten stehen auf Anfrage zur Verfügung.